



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2026 года

с. Чугуевка

№ 762

**О создании комиссий по проведению
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и утверждению
программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых
организаций Чугуевского муниципального округа Приморского края на
2026-2027 гг.**

В целях оценки готовности к отопительному периоду согласно статье 20 Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 (далее – Порядок), со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Приморского края от 12 января 2026 года № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2026-2027 годов», распоряжением администрации Чугуевского муниципального округа от 20 апреля 2026 года № 237-р «О подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Чугуевского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2026-2027 года», руководствуясь статьей 43 Устава Чугуевского муниципального округа, администрация Чугуевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии и комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций Чугуевского муниципального округа Приморского края (далее – Комиссия) и утвердить ее состав, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Чугуевского муниципального округа, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить График проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций Чугуевского муниципального округа, согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, согласно Приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях

надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, согласно Приложению 5 настоящего постановления.

6. Управлению жизнеобеспечения не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности обеспечить размещение настоящего постановления (с приложениями) на официальном сайте Чугуевского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чугуевского муниципального округа Н.В. Кузьменчук.

Глава Чугуевского
муниципального округа,
глава администрации



И.В. Щенёв

**Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых
организаций Чугуевского муниципального округа**

Кузьменчук Н.В.	первый заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа, председатель комиссии
Пятышина Я.В.	и. о. начальника управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа, заместитель председателя комиссии
Теребунов Д.А.	заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа, секретарь комиссии
Члены комиссии:	
Аникин О.В.	старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора
Пачков Д.П.	начальник теплового района «Чугуевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
Сорокин Е.А.	директор муниципального бюджетного учреждения «Специализированная коммунальная служба Чугуевского муниципального округа»
Шмаков А.В.	главный государственный инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора

Приложение № 1
к постановлению
администрации Чугуевского
муниципального округа
от «20» августа 2026 года № 762

**Состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей тепловой энергии
Чугуевского муниципального округа**

Кузьменчук Н.В.	первый заместитель главы администрации Чугуевского муниципального округа, председатель комиссии
Пятышина Я.В.	и. о. начальника управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа, заместитель председателя комиссии
Теребунов Д.А.	заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Чугуевского муниципального округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Пачков Д.П.	начальник Чугуевского теплового района Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
Сорокин Е.А.	директор муниципального бюджетного учреждения «Специализированная коммунальная служба Чугуевского муниципального округа»

Представитель государственной жилищной инспекции по Приморскому краю
(по согласованию)

**Программа проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 гг. потребителей, теплоснабжающих и
теплосетевых организаций Чугуевского муниципального округа**

1. Общие положения

1.1. Оценку обеспечения готовности к отопительному периоду проводят специально созданные комиссии по проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Чугуевского муниципального округа (далее – Комиссии).

1.2. Указанные Комиссии в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляют оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Чугуевского муниципального округа следующих лиц:

1.2.1. теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

1.2.2. потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

1.2.3. управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными;

1.2.4. лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован;

1.2.5. владельцев тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями.

2. Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссии осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024г. № 2234 (далее – Правила обеспечения готовности к отопительному периоду), путем проверки членами комиссий соблюдения требований обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению Комиссий проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.2. настоящей Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

В отношении лиц, указанных в подпунктах 1.2.1. - 1.2.5. пункта 1 настоящей Программы, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию.

2.5. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

2.6. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.7. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпунктах 1.2.3. - 1.2.5. пункта 1.2. настоящей Программы, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

-показатель наличия акта промывки теплотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

-показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

-показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.8. Значение индекса готовности лиц, указанных в подпункте 1.2.1. – 1.2.3. пункта 1.2. настоящего Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила N 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.9. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о Теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

2.10. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

2.11. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

2.12. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

2.13. Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 Порядка, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

2.14. Действия при неустранении замечаний.

2.14.1. В случае неустранения замечаний лицами, указанными в п. 1.3.1-1.3.3 Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).

2.14.2. В случае не устранения замечаний лицами, указанными в п. 1.3.4-1.3.6 Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

2.15. Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности.

3. Права и обязанности членов комиссии

3.1. Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, участвующих в проверке, должно быть нечетным.

3.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.3. Председатель и заместитель председателя Комиссии являются членами Комиссии.

3.4. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

3.5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.6. Председатель (заместитель председателя) Комиссии обязан:

3.6.1. возглавлять Комиссию и руководить ее деятельностью;

3.6.2. утверждать настоящую программу;

3.6.3. проводить плановые и внеплановые заседания Комиссии;

3.6.4. координировать работу Комиссии;

3.6.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.7. Члены Комиссии обязаны:

3.7.1. лично участвовать в заседаниях Комиссии;

3.7.2. выполнять поручения Комиссии в письменной форме;

3.7.3. соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации;

3.7.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к Конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания Комиссии.

3.8. Члены Комиссии имеют право:

3.8.1. участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

Приложение № 3
к постановлению
администрации Чугуевского
муниципального округа
от «20» августа 2026 года № 762

График проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг

№ п/п	Наименование лица, подлежащего проверке	ИНН	Даты проведения проверки
Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации			
1	ТР «Чугуевский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»	2536112729	10.09.2026- 10.10.2026
Потребители тепловой энергии			
1	КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»	2534003019	01.09.2026- 15.09.2026
2	Управление образования администрации Чугуевского муниципального округа	2534000040	01.09.2026- 15.09.2026
3	МБУ «Централизованная культуры и библиотечного обслуживания» Чугуевского муниципального округа	2534007912	01.09.2026- 15.09.2026
Управляющие организации (кооперативы)			
1	Управляющая компания ООО «Коммунальщик»	2534006041	01.09.2026- 15.09.2026

Приложение N 4
к постановлению
администрации Чугуевского
муниципального округа
от «20» августа 2026 года № 762

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показател ей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Kзакон о тепл	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{коммучет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$		

	к отопительн ому периоду, утвержденн ых приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):							
1.1	Обеспечива ть функциони рование эксплуатац ионной, диспетчерс кой и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерально го закона о теплоснабж ении)	Документы, предусмотре нные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционир ования эксплуатаци онной, диспетчерско й и аварийной служб	0,05	$K_{\text{функц}}$	$K_{\text{функц}} =$ $K_{\text{шт}} * 0,1 +$ $K_{\text{согл}} * 0,1$ $+$ $K_{\text{дисп}} * 0,1$ $+$ $K_{\text{перечень}} *$ $0,1 +$ $K_{\text{эксп/произв.}}$ $\text{инстр} * 0,1$ $+$ $K_{\text{знаний}} *$ $0,1 +$ $K_{\text{обуч}} * 0,1$ $+$ $K_{\text{отв}} * 0,1$ $+$ $K_{\text{охр.труда}} *$ $0,1 +$ $K_{\text{тренин}} * 0,1$		
1.1.1		Выписка из утвержденно го штатного расписания, подтверждаю щая наличие персонала, осуществляю щего функции эксплуатаци онной, диспетчерско й и аварийной служб или договоры на техническое обслуживани	Показатель наличия персонала, осуществляю щего функции эксплуатаци онной, диспетчерско й и аварийной служб или договоров на техническое обслуживани е, энергосервис ных контрактов	0,1	$K_{\text{шт}}$	Наличие - 1 Отсутстви е - 0		

		е, энергосервис ные контракты в случае привлечения специализир ованных организаций для эксплуатаци и оборудовани я (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)						
1.1.2		Копия заключенног о соглашения об управлении системой теплоснабже ния, в соответствии с	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабже ния	0,1	$K_{\text{согл}}$	$K_{\text{согл}} = \frac{N_{\text{согл}}}{N_{\text{всего}}}$ PCO в системе т/сн		
1.1.2. 1		требованиям и Правил организации теплоснабже ния в Российской Федерации,	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабже ния	-	$N_{\text{согл}}$	Фактическ ое значение		
1.1.2. 2		утвержденны х постановлен ием Правительст ва Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабже ния в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Количество организаций всего в системе теплоснабже ния	-	$N_{\text{всего PCO}}$ в системе т/сн	Фактическ ое значение		

1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями и раздела 15 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации и тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	К _{дисп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации и котлов и вспомогательного	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации и котлов и вспомогательного	0,1	К _{перечень}	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОП}} * 0,5 + K_{\text{перечень неОП}} * 0,5$		

	безопасной эксплуатации и котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации и опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил	оборудования					
1.1.4.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации и котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации и ОПО	0,5	КпереченьОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2	промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденны х приказом Ростехнадзор а от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации и эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанно	Показатель наличия перечня документации и эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	КпереченьнеОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	го в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)					
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями и пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$K_{\text{экспл/проект.инстр}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки	0,1	$K_{\text{знаний}}$	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{проект.зн.неоп}} * 0,5 + K_{\text{проект.зн.оп}} * 0,5$	

	знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации и электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации и электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышлен-	знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей					
1.6.1.1	Правила технической эксплуатации и электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышлен-	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации и электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации и тепловых энергоустановок	0,5	К _{пров зн не} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	ой безопасности работников и руководител ей, предусмотре нные пунктом 238 Правил промышленн ой безопасности , в случае эксплуатаци и ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)					
1.6.1. 2	Показатель наличия удостоверен ий о допуске к самостоятель ной работе обслуживаю щего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленн ой безопасности работников и руководител ей, предусмотре нных Правилами промышленн ой безопасности , в случае эксплуатаци и ОПО	0,5	К _{пров зн} ОПО	Наличие - 1 Отсутстви е - 0		
1.1.7	Копии документов, подтверждаю щих	Показатель наличия документов, подтверждаю	0,1	К _{обуч}	Наличие - 1 Отсутстви е - 0	

	проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	щих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте					
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию	0,1	$K_{\text{отв}}$	$K_{\text{отв}} = K_{\text{отв неОПО}} * 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} * 0,5$		

	эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации и оборудовании под давлением и ответственных за	оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации и оборудовании на ОПО					
1.1.8.1	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации и оборудовании на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	К _{отв} неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8.2	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за	0,5	К _{отв} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		осуществлен ие производстве нного контроля при эксплуатаци и оборудовани я на ОПО					
1.1.9	Утвержденн ые инструкции по охране труда, утвержденны й порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда- допуска, утвержденны й перечень работ, выполняемы х по нарядам- допускам в соответствии с требованиям и Правил по охране труда при эксплуатаци и объектов теплоснабже ния и теплопотреб ляющих установок, утвержденны х приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденны х инструкций по охране труда, утвержденны й порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда- допуска, утвержденны й перечень работ, выполняемы х по нарядам- допускам	0,1	Кохр.труда	Наличие - 1 Отсутстви е - 0		

1.1.1 0		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	0,1	К _{трени}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	К _{режим.налад}	К _{режим.налад} = К _{темп.граф} * 0,5 + К _{режим.карт} * 0,5		
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы	0,5	К _{темп.граф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	потреблени я тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерально го закона о теплоснабж ении)	ые графики, гидравлическ ие режимы работы системы теплоснабже ния на предстоящий отопительны й период, разработанн ые в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатаци и тепловых энергоустано вок, а также копии эксплуатацио нных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабже ния (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	системы теплоснабже ния					
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно- наладочных испытаний объектов теплоснабже ния, утвержденны е режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно- наладочных испытаний объектов теплоснабже ния, утвержденны х режимных карт	0,5	К режим.кар т	Наличие - 1 Отсутстви е - 0		

		технической эксплуатации и тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)						
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации и установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями и пункта 12.9 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	K _{качест}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		вок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)						
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	K _{комм.учет}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)						
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производств у ремонта, а также приемке и	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производств у ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	К _{кач.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации и тепловых сетей - в случае						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		эксплуатации и ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)						
КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 9.3.23 пункта 9, а не подпункт 9.3.123 пункта 9.								
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 + K_{дым.труб} * 0,05 + K_{испыт} * 0,01 + K_{гидр} * 0,4 + K_{шурф} * 0,01 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 + K_{насос стан} * 0,01 + K_{топл} * 0,03 + K_{матер} * 0,01 + K_{страх} * 0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о	0,01	$K_{освид}$	$K_{освид} = K_{освид не ОПО} * 0,5 + K_{освид ОПО} * 0,5$		

	технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации и организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности	продлении срока эксплуатации				
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К _{освид} не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных	0,5	К _{освид} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	(для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации и оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации и					
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и	0,05	К _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации и эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации и эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров					
1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями и пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации,	0,05	К _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным 1.		

	состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб				
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную	0,01	Киспыт	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.	

	испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей				
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	K _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K_{гидр} принимается равным 1	

1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением металлических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением металлических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	К _{шурф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушно-й прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К _{шурф} принимается равным 1		
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	К _{очист.промыв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	технической эксплуатации и тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)					
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями и пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	К _{электр.сопр} р	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К _{электр.сопр} принимается равным 1	
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиям и пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	К _{насос.стан}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	(подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)					
1.6.1 0	Копии договора (договоров) (за исключение м охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенног о (заключенны х) на срок не менее срока предстоящег о отопительного периода, и копии документов, подтверждаю щих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утверждённ ого федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на	Показатель наличия запаса топлива, не менее утверждённы х нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} * 0,5 + K_{\text{запаст}} * 0,5$	
1.6.1 0.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенног о (заключенны х) на срок не менее срока предстоящег о отопительного периода	0,5	$K_{\text{догтопл}}$	$K_{\text{догтопл}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{догтопл}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров	
1.6.1 0.2		Показатель подтвержден ия наличия запаса топлива, не менее утверждённы х нормативов запасов топлива	0,5	$K_{\text{запаст}}$	$K_{\text{запаст}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запаст}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$	
1.6.1 0.2.1		фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{факт}}$	фактическ ое значение	
1.6.1 0.2.2		утвержденны й нормативны й объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{нормат}}$	фактическ ое значение	

	источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)						
1.6.1 1	Утвержденный в соответствии с требованиями и пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	$K_{\text{матер}}$	$K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$		
1.6.1 1.2			-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение		

	частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)						
1.6.1	В	Показатель	0,01	Кстрах	Наличие -		

соответствии с требованиями и части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзор а, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабже	наличия лицензии Ростехнадзор а и договора обязательного страхования гражданской ответственности			1 Отсутстви е - 0		
---	---	--	--	----------------------------------	--	--

		ния организаций, подведомств енных федеральным органам исполнитель ной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности , государствен ной охраны, внешней разведки, мобилизацио нной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)						
1.7	Выполнять мероприяти я по резервирова нию систем теплоснабж ения, определенн ые утвержденн ой актуализир ованной схемой теплоснабж ения и включенны е в инвестицио нную программу теплоснабж ающей или теплосетево й организаци и (пункт 8 части 4 статьи 20	Разрешение на допуск в эксплуатаци ю и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатаци ю на объекты теплоснабже ния в соответствии с требованиям и Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатаци ю энергоприни мающих установок потребителе й электрическо й энергии, объектов по производств у электрическо й энергии, объектов электросетев ого хозяйства, объектов теплоснабже ния и теплопотреб ляющих установок, построенных	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатаци ю энергоприни мающих установок потребителе й электрическо й энергии, объектов по производств у электрическо й энергии, объектов электросетев ого хозяйства, объектов теплоснабже ния и теплопотреб ляющих установок, построенных	0,01	Крезерв	Наличие - 1 Отсутстви е - 0		

	Федерально го закона о теплоснабже нии)	у электрическо й энергии, объектов электросетев ого хозяйства, объектов теплоснабже ния и теплопотреб ляющих установок, утвержденны х постановлен ием Правительст ва Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервирован ию систем теплоснабже ния в текущем отопительно м периоде (в части мероприятий , определенны х утвержденно й актуализиров анной схемой теплоснабже ния и включенных в инвестицион ную программу теплоснабжа	для реализации мероприятий по резервирован ию систем теплоснабже ния					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

		ющей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)						
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями и пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	К _{порядок}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)						
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 -	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

ного надзора в области промышлен ной безопасност и, федеральны ми органами исполнител ьной власти в сфере обороны, обеспечени я безопасност и, государстве нной охраны, внешней разведки, мобилизаци онной подготовки и мобилизаци и, исполнения наказаний (их подразделе ниями) (в случаях, предусмотр енных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерально го закона о теплоснабж ении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерально го закона о промышлен ной безопасност и, об	15.1.7 Правил технической эксплуатаци и тепловых энергоустано вок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленн ой безопасности при использован ии оборудовани я, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительны й период, выданных федеральным органом исполнитель ной власти государствен ного энергетическ ого надзора, федеральног о государствен ного надзора в области промышленн ой безопасности , федеральным и органами исполнитель ной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности ,						
--	---	--	--	--	--	--	--

	устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду,	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	К _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	предусмотр енного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Приложение N 5
к постановлению
администрации Чугуевского
муниципального округа
от 08 августа 2025 года № 604

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному
периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены (технологически присоединены)
к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию
(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих
им на праве собственности или ином законном основании
теплопотребляющих установках, управляющих организаций,
а также товариществ собственников жилья, жилищных
кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных
специализированных потребительских кооперативов
при условии осуществления ими деятельности по управлению
многоквартирными домами, а также лиц, с которыми
в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса
Российской Федерации собственниками помещений
в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта
внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме,
или председателя совета многоквартирного дома в случае,
если собственниками помещений в многоквартирном доме
не принято решение о заключении таких договоров,
или муниципальными образованиями в случае,
если способ управления многоквартирным домом
не выбран или выбранный способ управления
не реализован

N п/п	Обязательно е требование	Подтверждаю щий документ	Показатель	Вес показа теля	Наимено вание показате ля	Расчет показате лей готовнос ти (формул а)	Значен ие (заполн яется комисс ией)	Замеча ние (в случае наличи я, с указан ием сроков устран ения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{потр}} = \frac{K_{\text{закон о тепл}}}{K_{\text{жил. фонд}}} * 0,85$		

						$0,06 + K_{\text{газ}} *$ $0,02 + K_{\text{предп}} *$ $0,05 + K_{\text{план}} *$ $0,02$		
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{закон о тепл}}$	$K_{\text{закон о тепл}} =$ $K_{\text{безопасн}} *$ $0,8 + K_{\text{режим}} *$ $0,03 + K_{\text{задолж}} *$ $0,15 + K_{\text{учет}} *$ $0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями и безопасностью в сфере теплоснабже	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасн}}$	$K_{\text{безопасн}} =$ $K_{\text{промыв}} *$ $0,31 + K_{\text{гидр}} *$ $0,31 + K_{\text{арм}} *$ $0,01 + K_{\text{отв}} *$ $0,01 + K_{\text{испыт}} *$ $0,31 + K_{\text{перечень}} *$ $0,01 + K_{\text{экспл/прои}}$		

	ния, установленн ыми статьей 23.2 Федеральног о закона о теплоснабже нии (пункт 1 части 6 статьи 20 Федеральног о закона о теплоснабже нии)					зв.инстр * 0,01 + К _{па.спорт.те} пл.пункт * 0,01 + К _{шт} * 0,01 + К _{регул.темпер} * 0,01		
1.1. 1	Акты промывки теплопотребл яющей установки, проведенной в присутствии представител я единой теплоснабжа ющей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжен ия, установленны е требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано вок, утвержденны х приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической	Показатель наличия акта промывки теплопотребл яющей установки	0,31	К _{промыв}	Наличие - 1 Отсутств ие - 0			

		эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)						
1.1. 2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	К _{гидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		11.5.2 пункта 11 Правил)						
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции и в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевым и организациям (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	К _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную	0,01	К _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании и оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и	эксплуатацию тепловых энергоустановок						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		ответственны х за осуществлени е производстве нного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производстве нных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)						
1.1. 5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлическ их испытаний) тепловых энергоустано вок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежно сти, оборудования индивидуальн ых тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребл ения в соответствии с требованиями	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлическ их испытаний) тепловых энергоустано вок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутств ие - 0		

		пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)						
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирую	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Кперечень	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		щей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанно го в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано вок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)						
1.1. 7		Утвержденны е в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустано вок эксплуатацио нные инструкции объектов теплоснабжен ия и (или) производстве нные инструкции, разработанны е в соответствии с пунктом 278 Правил промышленно й безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатацио нных инструкций объектов теплоснабжен ия и (или) производстве нных инструкций	0,01	К _{экспл/прои зв.инстр}	Наличие - 1 Отсутств ие - 0		
1.1.		Паспорта	Показатель	0,01	К _{паспорт.те}	Наличие		

8		тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам		пл. пункт	- 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервис	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	К _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		ные контракты в случае привлечения специализиро ванных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)						
1.1. 10		Акты или документы, подтверждаю щие проверку работоспособ ности автоматическ их регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжени я, а также проверку настроечных характеристи к и установок систем регулировани я и (или) регуляторов температуры и давления теплоносител я на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжени я, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в	Показатель наличия актов или документов, подтверждаю щих работоспособ ность автоматическ их регуляторов температуры воды	0,01	К _{регул.темпер}	Наличие - 1 Отсутств ие - 0		

		соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)						
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$		
1.2.1	(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		ия с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)						
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении и потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{тех.готов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативным и актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)						
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности и за поставленную тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$		
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленную тепловую	Показатель отсутствия задолженности и либо	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности					
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями,	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.у}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$		
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета,	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер.уз.у}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	установленными статьями 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)						
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{провер.кип}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного	0,06	$K_{\text{жил. фонд}}$	$K_{\text{жил. фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$		

	требований	Правил	фонда					
2.1	Правил и норм технической эксплуатации и жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации и жилищного фонда)	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному у периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному у периоду теплового контура здания	0,7	K _{контур}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2	(подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	K _{дезинф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)						
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{догов.тех.обсл}} * 0,5$		

	Федерации, утвержденных постановлений Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	предоставлены коммунальные услуги по газоснабжению					
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	К _{дым.вент}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К _{догов.тех.обсл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

энергетическ ого надзора, федеральног о государстве нного надзора в области промышлен ной безопасност и, федеральны ми органами исполнитель ной власти в сфере обороны, обеспечения безопасност и, государстве нной охраны, внешней разведки, мобилизаци онной подготовки и мобилизаци и, исполнения наказаний (их подразделен иями) (в случаях, предусмотре нных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федеральног о закона о теплоснабже нии и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федеральног о закона от 21 июля	и органами исполнительн ой власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государствен ной охраны, внешней разведки, мобилизацио нной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделени ями) (в случаях, предусмотрен ных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжен ии и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленно й безопасности) , в комиссию по оценке готовности к отопительном у периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)						
---	---	--	--	--	--	--	--

	1997 г. N 116-ФЗ "О промышлен ной безопасност и опасных производств енных объектов" (далее - Федеральны й закон о промышлен ной безопасност и), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатаци и тепловых энергоустан овок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышлен ной безопасност и (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)							
5	Обеспечить выполнение	План подготовки к	Показатель наличия	0,02	К _{план}	Наличие - 1		

плана подготовки к отопительно му периоду, предусмотре нного пунктом 3 Правил, и составленно го с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатаци и тепловых энергоустан овок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	отопительном у периоде (пункт 3 Правил)	утвержденног о плана подготовки к отопительном у периоде			Отсутств ие - 0		
---	--	---	--	--	----------------------------	--	--